

Modtaget

Arbejdernes Andels Boligforening
Langelandsgade 50
8000 Aarhus C
Att.: Svend Nielsen

J. Nr.: <i>Agd. 12</i>	10 OKT. 2017
AAB AARHUS	AAB Aarhus 10 OKT. 2017
SAGSBEH.: <i>SNL</i>	
KOPI:	

Den 6. oktober 2017

Dispensation for opkrævning af vandaflædningsbidrag ved genbrug af regnvand til toiletskyl og tøjvask i AAB's Afdeling 12

Aarhus Vand har modtaget jeres henvendelse, hvor I beder om fritagelse for at betale vandaflædningsbidrag af det genbrugte vand ved etablering af et regnvandsanlæg på følgende adresser i AAB's Afdeling 12:

Bethesdavej 60 - 78 (lige nr.)
Fridtjof Nansens Vej 79 - 95 (ulige nr.)
Godfred Hansens Vej 30 - 53
Grenåvej 17 - 27 (ulige nr.)
Gustav Holms Vej 21 - 45 (ulige nr.)
Hans Egedes Vej 53 - 71 (ulige nr.)
Hans Egedes Vej 106 - 120 (lige nr.)
Jens Munks Vej 28 - 42 (- nr. 29)
Nordvestpassagen 3, 5, 7A, 7B
Otto Sverdrups Vej 4, 6
Risvang Alle 3A, 3B, 5, 7, 9A, 9B
Risvang Alle 22 - 40 (lige nr.)
Roald Amundsens Vej 28 - 34 (lige nr.)

Når I etablerer et regnvandsanlæg, skal I være opmærksomme på, at følgende forhold skal være opfyldt:

- Regnvandsanlægget skal etableres i overensstemmelse med Rørcenter-anvisning 003:

Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger.

Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave, september 2012.

Den kan hentes her:

<http://bygningsreglementet.dk/file/269499/Brug-af-regnvand.pdf>



aarhusvand

Aarhus Vand A/S
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J
www.aarhusvand.dk

Ref.: Anne Laustsen/LTo
Afd.: Plan og Projekt
ala@aarhusvand.dk

Tlf. +458947 1000
Dir. +458947 1135

- Anlægget skal udføres af en autoriseret VVS-installatør. I skal være opmærksomme på, at installatøren skal anmelde arbejdet til Aarhus Vand.
- Der skal etableres en tilbagestrømningssikring (kategori 4) umiddelbart efter jeres vandmålere. I skal være forberedte på, at disse løbende kræver service af en autoriseret VVS-installatør.
- Bygningsmyndigheden kræver ikke tilladelse til etablering af regnvandsanlæg i eksisterende enfamiliehuse.

Da regnvandsanlæggene vil blive omfattet af et pilotprojekt, vil Aarhus Vand undtagelsesvis ikke opkræve vandafledningsbidrag for det regnvand, der bliver brugt til toiletskyl og tøjvask. Dispensationen er ikke tidsbegrænset.

Aarhus Vand vil følge vandforbruget i de kommende år, dels for at få overblik over, hvor stor en vandmængde det opsamlede regnvand reelt erstatter, dels for at få et overblik over det indtægtstab, som Aarhus Vand får ved at give fritagelse for vandafledningsbidraget.

Det videre forløb

I kan umiddelbart sætte gang i etablering af regnvandsanlægget, men I skal bede den autoriserede VVS-installatør om at anmelde arbejdet til Aarhus Vand. Det gør han via den elektroniske blanket, som han også bruger, når han bestiller nyt vandstik:

www.aarhusvand.dk/erhverv/vvs-installator/ansog-om-stikledning-og-vandmaler/ansoeg-her/

Med venlig hilsen



Claus Møller Pedersen

Afdelingschef